



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Еврейской автономной области

**Предписание**  
**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 24.11.2023 № 83

679230, ЕАО, Октябрьский район, с. Амурзет, ул. Советская, 56  
(место выдачи предписания)

Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Еврейской  
автономной области по Октябрьскому и Ленинскому районам

(должность лица, составившего предписание)

**Былковым Артемом Леонидовичем**

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия  
внеплановой / выездной проверки на основании решения о  
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от « 01 » 11 20 23 г. № 83  
в отношении

муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Основная  
общеобразовательная школа села Полевое», ИНН: 7905003000, ОГРН: 1027900634013  
(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных  
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными  
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в  
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия  
населения:

1) производственное помещение пищеблока, где установлено оборудование,  
являющееся источником выделения избытка тепла и влаги дополнительно не обеспечено  
местной системой вытяжной вентиляции, что подтверждается экспертным заключением №  
2329/вп от 22.11.2023 (вх. № 131/23 от 24.11.2023) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об  
аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного  
центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице  
15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что не соответствует  
требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к  
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

2) в санитарно-бытовых помещениях пищеблока (раздевальная, коридор) внутренняя  
отделка стен, потолка, двери имеют повреждения (осыпается покраска), что не позволяет  
проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих  
средств, что подтверждается экспертным заключением № 2329/вп от 22.11.2023 (вх. № 131/23  
от 24.11.2023) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации №

RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением п. 2.16, гл. II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

3) в представленных для оценки технологических картах блюд обеда на 13.11.2023 не отражена информация о температуре выдачи горячих блюд (компот из сухофруктов), что подтверждается экспертным заключением № 2329/вп от 22.11.2023 (вх. № 131/23 от 24.11.2023) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением п. 5.2., гл. V СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

4) по результатам протокола лабораторных исследований № 79-00-01/01154-01-23 от 16.11.2023 - в одном смыве (стол готовая продукция) обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), при гигиеническом нормативе - не допускается, что подтверждается экспертным заключением № 2329/вп от 22.11.2023 (вх. № 131/23 от 24.11.2023) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЕАО», (аттестат аккредитации № RA.RU.710058, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 03.06.2015; аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра РОСС RU. 0001.510576, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.09.2014; аккредитованы в национальной системе аккредитации), что является нарушением п. 3.2. р. III СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", гл. 3 ст. 10 п. 3 п/п 10 ТР ТС 021-2011 "О безопасности пищевой продукции";

5) по результатам протокола лабораторных исследований № 79-00/28425-23 от 15.11.2023 проба воды питьевой централизованного водоснабжения не соответствует санитарным требованиям:

- по химическому составу: предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде (железо)  $1,10 \pm 0,10$  мг/дм<sup>3</sup>, при гигиеническом нормативе – не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>;

- по показателям, определяющим благоприятные органолептические свойства воды: мутность –  $3,70 \pm 0,74$  мг/дм<sup>3</sup>, при гигиеническом нормативе – не более 1,5 мг/дм<sup>3</sup>; цветность  $21,0 \pm 4,2$  градус, при гигиеническом нормативе – не более 20, что является нарушением табл. 3.13, табл. 3.1 главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений предписываю муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная школа села Полевое», ИНН: 7905003000, ОГРН: 1027900634013, по адресу: 679243, Еврейская автономная область, Октябрьский район, с. Полевое, ул. Советская,**

1А:

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Принять меры по установлению системы вытяжной вентиляции на пищеблоке в срок до 01.09.2024 года.
2. Привести внутреннюю отделку стен, потолка, дверей в санитарно-бытовых помещениях пищеблока (раздевальная, коридор) в соответствии требований санитарных правил в срок до 01.09.2024 года.
3. Указать в технологических картах температуру горячих жидких блюд и иных горячих блюд в срок до 25.11.2023 года.
4. Обеспечить эффективность санитарной обработки и качество текущей дезинфекции объектов окружающей среды на пищеблоке учреждения. Провести инструктаж с работниками пищеблока по санитарной обработке и текущей дезинфекции объектов окружающей среды в срок до 25.11.2023 года, постоянно.
5. Принять меры к улучшению качества питьевого водоснабжения в срок до 01.09.2024 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Вашкееву Наталью Анатольевну, директора МКОУ «ООШ с. Полевое».

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.


Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Начальник территориального  
отдела Управления  
Роспотребнадзора по ЕАО по  
Октябрьскому и Ленинскому  
районам

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)

А.Л. Былков

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «24» 11 2023 г.



(подпись)

Н.А. Вашкеева

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---